

Реестр контрольных мероприятий

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	3655	с 28.03.2018 по 30.03.2018	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)	Соблюдение поднадзорной организацией обязательных требований. Проверяемый период отсутствует. плановая выездная проверка. Распоряжение от 18.01.2018 № 190-Р	Нарушения выявлены. Акт проверки от 30.03.2018 № 2.2/9/55 Устранения	1	Не разработан и не представлен перечень технической документации	Устранено
						2	Не разработан и не представлен перечень должностей ИТР, которым необходимо иметь группу по электробезопасности	Устранено
						3	Отсутствуют отметки в схемах о проверке соответствия их фактическим эксплуатационным	Устранено
						4	Не представлены производственные инструкции	Устранено
						5	На вводной кабельной линии не вывешена опознавательная бирка	Устранено
						6	Электроустановка укомплектована средствами защиты не в полном объеме	Устранено
						7	Электроустановка не укомплектована медицинской аптечкой	Устранено
						8	Электроустановка не укомплектована запасом плавких вставок	Устранено
2	3657	с 14.03.2018 по 20.03.2018	МЧС РФ	Соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами. Проверяемый период отсутствует. плановая выездная проверка. Распоряжение (приказ) от 27.02.2018 № 32	Нарушения не выявлены. Акт проверки от 20.03.2018 № 32	Нет нарушений		
3	4120	с 14.06.2018 по 15.06.2018	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора). Проверяемый период отсутствует. внеплановая выездная проверка. Распоряжение от 08.06.2016 № 2397-р	Нарушения не выявлены. Акт проверки от 15.06.2018 № 2.2/21/55	Нет нарушений		