

## Реестр контрольных мероприятий

## Список контрольных мероприятий

| № п/<br>п | № мероприятия<br>в реестре | Дата (период)<br>проведения<br>проверки | Орган,<br>осуществляющий<br>проверку | Предмет проверки<br>проверяемый период<br>вид проверки<br>основание проверки | Результат проверки; акт<br>проверки | №   | Нарушения | Статус<br>нарушений |
|-----------|----------------------------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-----|-----------|---------------------|
| I         | II                         | III                                     | IV                                   | V  | VI                                  | VII | VIII      | IX                  |

|          |            |                               |  |   |   |   |  |           |
|----------|------------|-------------------------------|--|---|---|---|--|-----------|
| 1<br>ред | <b>193</b> | с 05.10.2015 по<br>23.10.2015 | Пенсионный фонд<br>РФ  | <p>правильность исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов</p> <p>01.02.2012 - 31.12.2014</p> <p>плановая выездная проверка</p> <p>Решение от 05.10.2015 № 087/901/7227-2015</p> | <p>Нарушения выявлены</p> <p>Акт проверки от 30.10.2015 № 087/901/7227-2015</p> | 1 | занижение базы для начисления страховых взносов  | Отменено  |
| 2<br>ред | <b>194</b> | с 20.04.2015 по<br>29.04.2015 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) | <p>соблюдение обязательных требований</p> <p>Проверяемый период отсутствует</p> <p>плановая выездная проверка</p> <p>Распоряжение от 26.03.2015 № 01-23-025</p>   | <p>Нарушения выявлены</p> <p>Акт проверки от 29.04.2015 № 01-29-025</p>         | 1 | не представлены документы, подтверждающие проведение дератизации помещений, а также проведение обследований помещений на обнаружение грызунов или следов их жизнедеятельности  | Устранено |
|          |            |                               |  |   |   | 2 | Не представлены документы, подтверждающие проведение дезинсекции помещений, а также документы, подтверждающие проведение ежемесячных обследований помещений с целью своевременной регистрации фактов наличия членистоногих | Устранено |

|       |            |                            |        |   |   |               |   |                     |
|-------|------------|----------------------------|--------|---|---|---------------|---|---------------------|
|       |            |                            |        |   |   | 3             | Ежедневная уборка санузлов, а также генеральная уборка помещений проводится без использования дезинфицирующих средств. В учреждении отсутствует неснижаемый месячный запас дезинфицирующих средств. | Устранено           |
|       |            |                            |        |   |   | 4             | Измеренные параметры микроклимата воздуха по показателям относительной влажности не соответствуют санитарным требованиям  | Устранено           |
| 3 ред | <b>730</b> | с 16.04.2015 по 18.05.2015 | МЧС РФ | <p>Проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде.</p> <p>Проверяемый период отсутствует</p> <p>плановая выездная проверка</p> <p>Распоряжение (приказ) от 02.04.2015 № 230</p> | Нарушения не выявлены<br>Акт проверки от 12.12.2016 № 6/н | Нет нарушений |   |                     |
| 4 ред | <b>731</b> | с 14.05.2015 по 25.05.2015 | МЧС РФ | <p>Соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами</p> <p>Проверяемый период отсутствует</p> <p>плановая выездная проверка</p> <p>Распоряжение (приказ) от 24.02.2015 № 168</p>                                | Нарушения выявлены<br>Акт проверки от 25.05.2015 № 164    | 1             | Электрощиты и электро шкафы не защищены   | Устранено           |
|       |            |                            |        |   |   | 2             | На объекте не хранится документация на установки и системы противопожарной защиты   | Подлежит устранению |
|       |            |                            |        |   |   | 3             | Не установлены противопожарные (сертифицированные) двери обеспечивающие требуемый предел огнестойкости в складских помещениях (кладовых) и других пожароопасных помещениях                          | Подлежит устранению |

|          |     |                               |        |   |  |   |  |                     |
|----------|-----|-------------------------------|--------|---|--|---|--|---------------------|
| 5<br>ред | 732 | с 19.05.2015 по<br>25.05.2015 | МЧС РФ | Соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами<br><br>Проверяемый период отсутствует<br><br>плановая выездная проверка<br><br>Распоряжение (приказ) от 24.02.2015 № 165 | Нарушения выявлены<br><br>Акт проверки от 25.05.2015 № 165 | 1 | Электрощиты и электрошкафы не защищены автономными установками пожаротушения   | Устранено           |
|          |     |                               |        |   |  |   | На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты   | Подлежит устранению |
|          |     |                               |        |   |  | 3 | Не установлены противопожарные (сертифицированные) двери, обеспечивающие требуемый предел огнестойкости в складских помещениях (кладовых) и других пожароопасных помещениях  | Устранено           |
|          |     |                               |        |   |  | 4 | Допущена отделка стен эвакуации горючими материалами. (пластиковыми панелями)  | Устранено           |
|          |     |                               |        |   |  | 5 | Минимальное расстояние от извещателя до стены менее 0,1 м.   | Устранено           |
|          |     |                               |        |   |  | 6 | Не обеспечена (не подтверждена) работоспособность кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты, соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону | Устранено           |
|          |     |                               |        |   |  |   |  |                     |

|       |     |                            |        |  |  |   |   |                     |
|-------|-----|----------------------------|--------|--|--|---|---|---------------------|
|       |     |                            |        |  |  | 7 | Не обеспечено проведение технического обслуживания систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных и планово-предупредительных работ | Устранено           |
|       |     |                            |        |  |  | 8 | На путях эвакуации допущен перепад (порог) высотой менее 45см.  | Устранено           |
|       |     |                            |        |  |  | 9 | Помещения кладовых не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре  | Подлежит устранению |
| 6 ред | 733 | с 28.04.2015 по 25.05.2015 | МЧС РФ | Соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;<br><br>Проверяемый период отсутствует<br><br>плановая выездная проверка<br><br>Распоряжение (приказ) от 24.02.2015 № 166 | Нарушения выявлены<br><br>Акт проверки от 25.05.2015 № 166 | 1 | Электрощиты и электро шкафы не защищены   | Устранено           |
|       |     |                            |        |  |  | 2 | На объекте не хранится документация на установки и системы противопожарной защиты   | Подлежит устранению |
|       |     |                            |        |  |  | 3 | Не установлены противопожарные (сертифицированные) двери обеспечивающие требуемый предел огнестойкости в складских помещениях (кладовых) и других пожароопасных помещениях  | Устранено           |
|       |     |                            |        |  |  | 4 | Допущена отделка стен эвакуации горючими материалами. (пластиковыми панелями)   | Устранено           |

|          |     |                            |        |   |  |   |   |                     |
|----------|-----|----------------------------|--------|---|--|---|---|---------------------|
|          |     |                            |        |   |  | 5 | На путях эвакуации допущен перепад (порог) высотой менее 45см.  | Устранено           |
|          |     |                            |        |   |  | 6 | Не обеспечена (не подтверждена) работоспособность кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты, соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону  | Устранено           |
|          |     |                            |        |   |  | 7 | не обеспечено проведение технического обслуживания систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных и планово-предупредительных работ | Устранено           |
| 7<br>ред | 734 | с 19.05.2015 по 25.05.2015 | МЧС РФ | Соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами<br><br>Проверяемый период отсутствует<br><br>плановая выездная проверка<br><br>Распоряжение (приказ) от 24.02.2015 № 167 | Нарушения выявлены<br><br>Акт проверки от 25.05.2015 № 167 | 1 | Электрощиты и электро шкафы не защищены автономными установками пожаротушения   | Устранено           |
|          |     |                            |        |   |  |   | На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты  | Подлежит устранению |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 3 | Не установлены противопожарные (сертифицированные) двери обеспечивающие требуемый предел огнестойкости в складских помещениях (кладовых) и других пожароопасных помещениях   | Устранено           |
| 4 | Допущена отделка стен эвакуации горючими материалами (пластиковыми панелями)   | Устранено           |
| 5 | Помещения общественного назначения не отделено от помещения жилой части противопожарными перегородками   | Подлежит устранению |
| 6 | Минимальное расстояние от извещателя до стены менее 0,1 м.   | Устранено           |
| 7 | Не обеспечена (не подтверждена) работоспособность кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты, соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону | Устранено           |

|       |            |                            |        |  |  |    |   |                     |
|-------|------------|----------------------------|--------|--|--|----|---|---------------------|
|       |            |                            |        |  |  | 8  | Не обеспечено проведение технического обслуживания систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных и планово-предупредительных работ | Устранено           |
|       |            |                            |        |  |  | 9  | Помещения кладовых не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре  | Подлежит устранению |
|       |            |                            |        |  |  | 10 | Часть этажа не обеспечен двумя рассредоточенными эвакуационными выходами соответствующими требованиям нормативных документов  | Подлежит устранению |
|       |            |                            |        |  |  | 11 | На лестнице ведущей к эвакуационному выходу отсутствуют ограждения с перилами   | Подлежит устранению |
| 8 ред | <b>736</b> | с 21.04.2015 по 22.04.2015 | МЧС РФ | Плановая выездная проверка.<br>Надзор за соблюдением требований пожарной безопасности<br><br>Проверяемый период отсутствует<br><br>плановая выездная проверка<br><br>Распоряжение (приказ) от 27.03.2015 № 144 | Нарушения выявлены<br>Акт проверки от 22.04.2015 № 144 | 1  | На объектах запрещается:<br>устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах<br>е подсобные<br>е хранить под<br>лестничными маршами и на<br>лестничных площадках вещи,<br>мебель и другие горючие  | Устранено           |
|       |            |                            |        |  |  | 2  | загромождение эвакуационных и аварийных выходов   | Устранено           |

|        |            |                            |        |   |  |   |   |                     |
|--------|------------|----------------------------|--------|---|--|---|---|---------------------|
|        |            |                            |        |   |  | 3 | расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра                                   | Устранено           |
|        |            |                            |        |   |  | 4 | Электрощиты и электро шкафы не защищены   | Устранено           |
|        |            |                            |        |   |  | 5 | В коридоре на пути эвакуации не допускается размещение встроенного шкафа  | Устранено           |
|        |            |                            |        |   |  | 6 | помещение общественного назначения должны иметь входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания | Устранено           |
| 9 ред  | <b>737</b> | с 22.04.2015 по 23.04.2015 | МЧС РФ | Соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами<br><br>Проверяемый период отсутствует<br><br>плановая выездная проверка<br><br>Распоряжение (приказ) от 27.03.2015 № 145 | Нарушения выявлены<br><br>Акт проверки от 23.04.2015 № 145 | 1 | Помещение общественного назначения должны иметь входы и эвакуационные выходы от здания                            | Подлежит устранению |
|        |            |                            |        |   |  | 2 | Допущена отделка стен эвакуации горючими материалами (пластиковыми панелями)                                      | Устранено           |
|        |            |                            |        |   |  | 3 | В помещении кухни, тепловые извещатели не заменены на дымовые   | Устранено           |
|        |            |                            |        |   |  | 4 | Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра                                   | Устранено           |
|        |            |                            |        |   |  | 5 | Отсутствие инструкции при получении сигнала о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты             | Устранено           |
|        |            |                            |        |   |  | 6 | Электрощиты и электро шкафы не защищены   | Устранено           |
| 10 ред | <b>738</b> | с 21.04.2015 по 22.04.2015 | МЧС РФ | Соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами; проведение мероприятий по   | Нарушения выявлены<br><br>Акт проверки от 22.04.2015 № 146 | 1 | Загромождение эвакуационных и аварийных выходов   | Устранено           |

|        |             |                            |             |   |  |   |
|--------|-------------|----------------------------|-------------|---|--|---|
|        |             |                            |             | <p>предотвращению вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде</p> <p>Проверяемый период отсутствует</p> <p>плановая выездная проверка</p> <p>Распоряжение (приказ) от 27.03.2015 № 146</p>           |  | <p>2</p> <p>Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра</p> <p>Устранено</p>  |
|        |             |                            |             |   | <p>3</p> <p>Помещение общественного назначения должны иметь входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания</p> <p>Подлежит устранению</p> |   |
|        |             |                            |             |   | <p>4</p> <p>Электрощиты и электро шкафы не защищены</p> <p>Устранено</p>   |   |
| 11 ред | <b>739</b>  | с 22.04.2015 по 23.04.2015 | МЧС РФ      | <p>Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности</p> <p>Проверяемый период отсутствует</p> <p>плановая выездная проверка</p> <p>Распоряжение (приказ) от 27.03.2015 № 147</p>  | <p>Нарушения выявлены</p> <p>Акт проверки от 23.04.2015 № 147</p>  | <p>1</p> <p>В помещении общественного назначения должны иметь входы и эвакуационные выходы излированные от жилой части здания</p> <p>Подлежит устранению</p>  |
|        |             |                            |             |   | <p>2</p> <p>Допущена отделка стен эвакуации горючими материалами (пластиковыми панелями)</p> <p>Устранено</p>  |   |
|        |             |                            |             |   | <p>3</p> <p>Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра</p> <p>Устранено</p>   |   |
|        |             |                            |             |   | <p>4</p> <p>Изменено направление открывания дверей</p> <p>Устранено</p>  |   |
|        |             |                            |             |   | <p>5</p> <p>Электрощиты и электро шкафы не защищены</p> <p>Устранено</p>   |   |
| 12 ред | <b>1235</b> | 28.10.2015                 | Прокуратура | <p>Соблюдение требований Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности".</p> <p>Проверяемый период отсутствует</p> <p>плановая документарная (камеральная) проверка</p> <p>Письмо от 28.10.2015 № 7-3/2015</p> | <p>Нарушения выявлены</p> <p>Акт проверки от 28.10.2015 № 7-4/2015</p>   | <p>1</p> <p>В положении о библиотеке № 232 не содержится прямого запрета на распространение тремистского влен порядок проведения сверок библиотечного фонда и поступающей литературы с материалов, признанных экстремистскими.</p> <p>Устранено</p> |

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| 2 | В положении о библиотеке № 227 не содержится прямого запрета на распространение информации экстремистского толка, не установлен порядок проведения сверок библиотечного фонда и поступающей литературы с федеральным списком материалов, признанных экстремистскими.                               | Устранено |
| 3 | В положении о библиотеке № 229 не содержится прямого запрета на распространение информации экстремистского толка, не установлен порядок проведения сверок библиотечного фонда и поступающей литературы с федеральным списком материалов, признанных экстремистскими.                               | Устранено |
| 4 | В положении о Центральной библиотеке № 224 им. Ф.В. Гладкова не содержится прямого запрета на распространение информации экстремистского толка, не установлен порядок проведения сверок библиотечного фонда и поступающей литературы с федеральным списком материалов, признанных экстремистскими. | Устранено |

|  |  |  |  |  |  |   |  |           |
|--|--|--|--|--|--|---|--|-----------|
|  |  |  |  |  |  | 5 | В положении о библиотеке № 230 не содержится прямого запрета на распространение информации экстремистского толка, не установлен порядок проведения сверок библиотечного фонда и поступающей литературы с федеральным списком материалов, признанных экстремистскими.                     | Устранено |
|  |  |  |  |  |  | 6 | В положении о библиотеке № 237 не содержится прямого запрета на распространение информации экстремистского толка, не установлен порядок проведения сверок библиотечного фонда и поступающей литературы с федеральным списком материалов, признанных экстремистскими.                     | Устранено |
|  |  |  |  |  |  | 7 | В положении о Центральной детской библиотеке № 226 не содержится прямого запрета на распространение информации экстремистского толка, не установлен порядок проведения сверок библиотечного фонда и поступающей литературы с федеральным списком материалов, признанных экстремистскими. | Устранено |
|  |  |  |  |  |  | 8 | В положении о библиотеке № 247 не содержится прямого запрета на распространение информации экстремистского толка, не установлен порядок проведения сверок библиотечного фонда и поступающей литературы с федеральным списком материалов, признанных экстремистскими.                     | Устранено |

|           |             |                               |                                       |   |   |               |
|-----------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------|
| 13<br>ред | <b>1269</b> | с 16.04.2015 по<br>18.05.2015 | МЧС РФ                                | <p>Проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде.</p> <p>Проверяемый период отсутствует</p> <p>плановая выездная проверка</p> <p>Распоряжение (приказ) от 02.04.2015 № 229</p>                           | <p>Нарушения не выявлены</p> <p>Акт проверки от 12.12.2016 № б/н</p>  | Нет нарушений |
| 14<br>ред | <b>1270</b> | с 16.04.2015 по<br>18.05.2015 | МЧС РФ                                | <p>Проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде.</p> <p>Проверяемый период отсутствует</p> <p>плановая выездная проверка</p> <p>Распоряжение (приказ) от 02.04.2015 № 228</p>                           | <p>Нарушения не выявлены</p> <p>Акт проверки от 12.12.2016 № б/н</p>  | Нет нарушений |
| 15<br>ред | <b>1398</b> | с 02.10.2015 по<br>21.10.2015 | Фонд социального страхования РФ (ФСС) | <p>Правильность расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством страхователя</p> <p>01.01.2012 - 31.12.2014</p> <p>плановая выездная проверка</p> <p>Решение от 02.10.2015 № 53-р</p> | <p>Нарушения не выявлены</p> <p>Акт проверки от 23.10.2015 № 53-р</p> | Нет нарушений |

|           |             |                               |   |   |  |   |   |                        |
|-----------|-------------|-------------------------------|---|---|--|---|---|------------------------|
| 16<br>ред | <b>1409</b> | с 02.10.2015 по<br>21.10.2015 | Фонд социального<br>страхования РФ<br>(ФСС) | Правильность исчисления<br>полнота и своевременность<br>уплаты (перечисления)<br>страховых взносов на<br>обязательное социальное<br>страхование на случай<br>временной нетрудоспособности<br>и в связи с материнством в Фонд<br>социального страхования<br>Российской Федерации<br>плательщиком страховых<br>взносов<br><br>01.01.2012 - 31.12.2014<br><br>плановая выездная проверка<br>Решение от 02.10.2015 № 53-д | Нарушения выявлены<br>Акт проверки от 23.11.2015 №<br>53-д   | 1 | Занижение базы для<br>начисления страховых взносов<br>на случай временной<br>нетрудоспособности и в связи с<br>материнством в Фонд<br>социального страхования<br>Российской Федерации | Отменено               |
| 17<br>ред | <b>1410</b> | с 02.10.2015 по<br>21.10.2015 | Фонд социального<br>страхования РФ<br>(ФСС) | Начисление, уплата<br>страхователем взносов на<br>обязательное социальное<br>страхование от несчастных<br>случаев на производстве и<br>профессиональных заболеваний<br>и расходование этих средств<br><br>01.01.2012 - 31.12.2014<br><br>плановая выездная проверка<br>Решение от 02.10.2015 № 53н/с  | Нарушения выявлены<br>Акт проверки от 23.11.2015 №<br>53 н/с | 1 | занижение облагаемой базы за<br>проверяемый период<br>01.01.2012 г. по 31.12.2014 г.  | Отменено               |
| 18<br>ред | <b>1427</b> | с 14.05.2015 по<br>25.05.2015 | МЧС РФ                                      | Соблюдение обязательных<br>требований или требований,<br>установленных муниципальными<br>правовыми актами<br><br>Проверяемый период<br>отсутствует<br><br>плановая выездная проверка<br><br>Распоряжение (приказ) от<br>24.02.2015 № 164  | Нарушения выявлены<br>Акт проверки от 25.05.2016 №<br>164    | 1 | Электрощиты и электро шкафы<br>не защищены  | Устранено              |
|           |             |                               |   |   |  | 2 | На объекте не хранится<br>документация<br>на установки и системы<br>противопожарной защиты  | Подлежит<br>устранению |

|        |             |                            |        |  |  |   |  |                     |
|--------|-------------|----------------------------|--------|--|--|---|--|---------------------|
|        |             |                            |        |  |  | 3 | Не установлены противопожарные (сертифицированные) двери обеспечивающие требуемый предел огнестойкости в складских помещениях (кладовых) и других пожароопасных помещениях | Устранено           |
| 19 ред | <b>2071</b> | с 21.11.2016 по 23.11.2016 | МЧС РФ | Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.<br><br>Проверяемый период отсутствует<br><br>внеплановая выездная проверка<br><br>Распоряжение (приказ) от 17.10.2016 № 215 | Нарушения выявлены<br><br>Акт проверки от 23.11.2016 № 215 | 1 | Помещения общественного назначения не имеют входа и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания  | Подлежит устранению |
| 20 ред | <b>2072</b> | с 21.11.2016 по 23.11.2016 | МЧС РФ | Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.<br><br>Проверяемый период отсутствует<br><br>внеплановая выездная проверка<br><br>Распоряжение (приказ) от 17.10.2016 № 217 | Нарушения выявлены<br><br>Акт проверки от 23.11.2016 № 217 | 1 | Помещение общественного назначения не имеют входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания.   | Подлежит устранению |

|           |             |                               |        |   |  |               |  |                     |
|-----------|-------------|-------------------------------|--------|---|--|---------------|--|---------------------|
| 21<br>ред | <b>2073</b> | с 21.11.2016 по<br>23.11.2016 | МЧС РФ | <p>Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.</p> <p>Проверяемый период отсутствует</p> <p>внеплановая выездная проверка</p> <p>Распоряжение (приказ) от 17.10.2016 № 216</p> | <p>Нарушения выявлены</p> <p>Акт проверки от 23.11.2016 № 216</p>    | 1             | <p>Помещения общественного назначения не имеют входы и эвакуационные выходы, т жилой части я</p> | Подлежит устранению |
| 22<br>ред | <b>2074</b> | с 21.11.2016 по<br>23.11.2016 | МЧС РФ | <p>Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.</p> <p>Проверяемый период отсутствует</p> <p>внеплановая выездная проверка</p> <p>Распоряжение (приказ) от 17.10.2016 № 218</p> | <p>Нарушения не выявлены</p> <p>Акт проверки от 23.11.2016 № 218</p> | Нет нарушений |  |                     |